

I Z V J E Š Ć E

O KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA

1. Ime i prezime i strukovni naziv revidenta
PERO ŠARUŠIĆ dipl.ing.građ. ovlašteni revident,
Rješenje od 22. svibnja 2020., KLASA: UP/I-370-01/20-01/86, URBROJ: 500-03-20-2
Redni broj upisa u Razred revidenata: 86
2. Predmet kontrole: Mehanička otpornost i stabilnost nosive betonske i zidane konstrukcije
Naziv građevine odnosno njezinog dijela:
**CRKVA SV. BARTOLA AP.
Kamenica 43A, 42250 Lepoglava
k.č.1; k.o. Kamenica**
3. Naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresa investitora
**ŽUPA SV. BARTOLA AP.
Kamenica 43, 42250 Lepoglava
OIB: 81495247147**
4. Podaci o fizičkoj odnosno pravnoj osobi koja je izradila projekt te ima projektanta odnosno glavnog Projektanta
**INFO - G d.o.o., Donje Svetice 83B, Zagreb
Projektant: Igor Hranilović, dipl.ing.građ., G212**
5. Popis kontroliranih dijelova glavnog projekta
**GLAVNI PROJEKT - PROJEKT POJAČANJA KONSTRUKCIJE
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
koji je izradila tvrtka INFO - G d.o.o. iz Zagreba
u lipnju 2023.
pod oznakom projekta: 2023-975**
6. Popis propisa čija je primjena kontrolirana
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)
HRN EN 1990:2011
HRN EN 1991-1-1:2012
HRN EN 1992-1-1:2013/A1:2015
HRN EN 1993-1-1:2014
HRN EN 1995-1-1:2013
HRN EN 1996-1-1:2012
HRN EN 1997-1:2012
HRN EN 1998-1:2011
7. Izjava revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima u odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjevamehaničke otpornosti i stabilnosti i očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljanu kontrolu iz poglavlja III pravilnika za kontrolu projekata
- 7.1. Glavni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko- moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, NN 10/21, NN 117/21)i posebnim propisima u odnosu na bitne zahtjeve za građevinu, glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, te može poslužiti za daljnju razradu, tj. izradu izvedbene dokumentacije.

- 7.2. Očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenju kontrolu iz poglavlja III Pravilnika o kontroli projekata (NN br. 32/2014, 72/20)
1. POTPUNOST PROJEKTA:
Zadovoljavajuća
 2. KONCEPCIJA KONSTRUKCIJE GLEDE STABILNOSTI:
Zadovoljavajuća
 3. ISPRAVNOST ODABIRA METODE PRORAČUNA:
Ispravna
 4. ISPRAVNOST ODABIRA OPTEREĆENJA U PRORAČUNIMA:
Ispravna
 5. POTPUNOST PREDVIDIVIH DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU KOJA SU UZETA U PRORAČUN:
Zadovoljavajuća
 6. DIMENZIONIRANJE KONSTRUKCIJE I NJEZINIH DIJELOVA:
Dostatno provedeno
 7. RAČUNSKA TOČNOST PROVEDENOG PRORAČUNA:
Zadovoljavajuća
 8. PRORAČUN VELIČINE POMAKA KOJI MOGU NASTATI USLJED PREDVIDIVIH DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU I TEMELJNO TLO:
Zadovoljava
 9. UTJECAJ NA SUSJEDNE GRAĐEVINE:
Ne postoji.
 10. PRIMJENA TEHNIČKIH PROPISA:
Zadovoljava
 11. ISPRAVNOST KONCEPCIJE TEMELJENJA S OBZIROM NA OBILJEŽJA I NOSIVOST TEMELJNOG TLA:
Ispravna. Vidi točku 12.
 12. DOSTATNOST ISPITIVANJA TEMELJNOG TLA:
Prije početka radova potrebno je prihvatljivom metodom utvrditi karakteristike temeljnog tla, te usporediti s pretpostavljenim karakteristikama i poduzeti eventualno potrebne mjere oko uvjeta temeljenja.
8. Zahtjev za dodatne kontrole u određenoj fazi građenja
Nema dodatnih zahtjeva za kontrolu.
9. Svrstavanje konstrukcije u tehničko područje prema članku 2. stavku 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
1. Višestruko statički neodređena konstrukcija
10. Datum i broj izvješća te potpis i pečat revidenta
Broj izvješća: 260/2023
Datum: 13.06.2023. god.